LEGENDA:

NAVRŽENÉ INVESTICE:

- NAVRŽENÉ TRUBNÍ VEDENÍ ČOV - 1.30
- NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA NN PRO ČOV - SO 1.40
- NAVRŽENÝ ROZVOD VODY OD STUDNY - SO 1.50
- NAVRŽENÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE - SO 2
- NAVRŽENÝ VÝTLAK Z ČSOV - SO 2
- NAVRŽENÁ ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD - SO 2
- NAVRŽENÁ TLAKOVÁ KANALIZACE S DOMOVNÍ ČERPACÍ ŠACHTOU - SO 2
- NAVRŽENÉ OPEVNĚNÍ VODNÍHO TOKU - SO 2
- NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA NN PRO ČSOV - SO 3
- NAVRŽENÁ VEŘEJNÁ ČÁST GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - SO 4
- VYPROJEKTOVANÁ SOUKROMÁ ČÁST GRAVITAČNÍ KAN. PŘÍPOJKY - není součástí ZDS
- VYPROJEKTOVANÁ SOUKROMÁ ČÁST TLAKOVÉ KAN. PŘÍPOJKY - není součástí ZDS
- OSA VODNÍHO TOKU
- HLADINA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q100

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ VN - NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN - PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ KABEL VEŘ. OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL - PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL - NEZNÁMÁ POLOHA
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL - NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

STOKA A
PVC-DN250-dl. 4579,0m
CELKOVÁ DÉLKA 4729,0m

STOKA A4
PVC-DN250-dl. 22,0m

STOKA A5
PVC-DN250-dl. 114,0m

VÝTLAK VA3
PE100RC-D90,0x8,2-dl. 43,0m

PŘÍPOJKA NN PRO ČSOV A3-dl. 79,0m

STOKA A3
PVC-DN250-dl. 103,0m

ČSOV A3

bezejmenný tok
1-01-04-741 (PMO)

Trnávka
1-01-04-042 (PMO)

KLAD LISTŮ:



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!!
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ TYTO SÍTĚ NECHAT VYTYČIT PŘÍMO V TERÉNU.
V SITUACI NEJSOU ZAKRESLENY PŘÍPOJKY INŽ.SÍTÍ K JEDNOTLIVÝM NEMOVITOSTEM.

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Falta	Vypracoval: Jan Šejnoha, DiS.	Technická kontrola: Daniel Sikora, DiS.	RECPROJEKT s.r.o. Fáblovka 404, Pardubice IČ 260 14 327, tel. 776 709 092 www.recprojekt.cz
Kraj: Zlínský	Obec: Trnava		
Investor: Obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína			
TRNAVA ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SO 2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		Stupeň	ZDS+PŘÍP
		Datum	06/2022
		Formát	8A4
		Zakázk. číslo	677.P45.20
SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – LIST č.4		Měřítko: 1:500	Č. přílohy: D.2.1.4